

2023（令和5）年度 処理状況及び維持管理費（9月） 「新施設分」

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	平均	前年度 平均値
古賀市	し尿	kl/月						304.22							304.22	304.2	
	浄化槽汚泥	kl/月						323.23							323.23	323.2	
	農集汚泥	kl/月						343.63							343.63	343.6	
	計							971.08							971.08	971.1	
福津市	し尿	kl/月						154.52							154.52	154.5	
	浄化槽汚泥	kl/月						111.26							111.26	111.3	
	計	kl/月						265.78							265.78	265.8	
合計	kl/月						1,236.86							1,236.86	1,236.9		
搬入日数	日						20							20	20		
処理量		kl/月						1,269.64							1,269.6	1,269.6	
		kl/日						42.32							—		
	能力に対する割合	%						81.39							—		
放流水		m ³ /月						1,858.2							1,858.2	1,858.2	
		円/月						432,239							432,239	432,239	
電力		kwh/月						65,525 <small>9月1日～9月30日</small>							65,525	65,525	
		円/月						1,830,791							1,830,791	1,830,791	
水道使用		m ³ /月						94.0 <small>9・10月按分</small>							94.0	94.0	
		円/月						40,974 <small>9・10月按分</small>							0		
薬品料金	円/月						119,418								119,418	119,418	
沈砂・細砂搬出量	t/月						-									0	
運搬・処分費	円/月						-									0	
清掃工場	汚泥搬出量	t/月						17.84							17.84	17.84	
	し渣搬出量	t/月						0.23							0	0	
	計	t/月						18.07							18.07	18.07	
	清掃工場料金	円/月						271,050							271,050	271,050	
汚泥運搬料	円/月						125,594							125,594	125,594		
合計	円/月						2,820,066							2,820,066	2,820,066		
1kl当たり費用	円/kl						2,221									※ 2,221	

※暫定数値

2023（令和5）年度 薬品使用状況（9月）「新施設分」

	品名	単価	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	平均	前年度 平均値	
脱臭用	苛性ソーダ	64	kg/月						169.3							169.3	169.3		
			円/月						10,835								10,835	10,835	
	次亜塩素酸 ソーダ	58	kg/月							158.0							158.0	158.0	
			円/月							9,164							9,164	9,164	
	硫酸	90	kg/月							1.6							1.6	1.6	
			円/月							144							144	144	
	活性炭 [※]		kg/月																
			円/月																
水処理用	消泡剤	950	kg/月						10.1							10.1	10.1		
			円/月							9,595							9,595	9,595	
汚泥脱 水用	クエン酸	1050	kg/月						1.6							1.6	1.6		
			円/月							1,680							1,680	1,680	
高分子凝集剤	1000	kg/月							88.0							88.0	88.0		
		円/月							88,000							88,000	88,000		
合計（円/月）									119,418							119,418	119,418		

※ 活性炭入替予定：11月

2023（令和5）年度 放流水水質試験及び臭気・騒音・振動検査結果（9月）「新施設分」

放流水水質検査結果（表.1）

項目	単位	定量 下限値	下水道 放流基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	前年度 平均値
浮遊物質（SS）	mg/l	1.0	600未満						30.0							30.0	
BOD	mg/l	0.5	600未満						5.0							5.0	
全窒素	mg/l	0.6	380以下						47.0							47.0	
ノルマルヘキサン （鉱物油類含有量）	mg/l	0.5	5以下						0.5未満							0.5	
ノルマルヘキサン （動植物油脂類含有量）	mg/l	0.5	30以下						0.5未満							0.5	

臭気測定結果（表.2）

海津木苑し尿処理施設に関する協定書第2・7・8・9条に基づく測定（表.2・表.3・表.4）

項目		定量下限値	協定値	1回目	2回目	3回目
アンモニア	ppm	0.1未満	1以下	0.1未満		
メチルメルカプタン	ppm	0.0002未満	0.002以下	0.0002未満		
硫化水素	ppm	0.002未満	0.02以下	0.002未満		
硫化メチル	ppm	0.001未満	0.01以下	0.001未満		
二硫化メチル	ppm	0.0009未満	—	0.0009未満		
測定日						
採取時間						
天候						
気温			℃			
風向						
風速			m/s			

騒音測定結果（表.3）

測定地点	協定値	測定結果
NO.1	昼 間 6 時 以 下	
NO.2		
NO.3		
NO.4		
測定日		

振動測定結果（表.4）

測定地点	協定値	測定結果
NO.1	昼 間 6 時 以 下	
NO.2		
NO.3		
NO.4		
測定日		