令和8年度水質検査業務委託　検査結果一覧表（9月）

調査日		9月2日	医王寺配水池系						立花第二配水池系						林田団地		
検査項目		単位	医王寺配水池	峠・大人	米多比	舞の里	花見東	天神	立花第二配水池	小竹	今在家	工場団地	花鶴丘三丁目	日吉		水質基準値*1	定量下限値
-	水温	℃	32.7	32.0	32.1	31.0	32.0	32.5	30.4	31.6	30.7	31.0	33.0	33.9	20.0	-	-
1	一般細菌	CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100以下	0
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下	0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005以下	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.01以下	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	3.0	10以下	0.5
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8以下	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下	0.1
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下	0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下	0.004
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下	0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下	0.001
20	PFOS及びPFOA	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005以下	0.000005
21	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下	0.001
22	塩素酸	mg/L	0.10	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	—	0.6以下	0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	0.02以下	0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.017	0.017	0.012	0.017	0.018	0.018	0.011	0.010	0.009	0.011	0.010	0.009	—	0.06以下	0.006
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.009	0.011	0.009	0.010	0.010	0.009	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	—	0.03以下	0.003
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.1以下	0.01
27	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	—	0.01以下	0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	—	0.1以下	0.01
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	—	0.03以下	0.003
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.010	0.009	0.008	0.009	0.010	0.010	0.010	0.009	0.008	0.010	0.009	0.009	—	0.03以下	0.003
31	ブロモホルム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	—	0.09以下	0.009
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	—	0.08以下	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下	0.1
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下	0.03
36	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1以下	0.1
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200以下	1
38	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下	0.005
39	塩化物イオン	mg/L	17	17	16	17	17	17	14	15	15	14	15	14	13	200以下	0.5
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300以下	1
41	蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500以下	1
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下	0.02
43	ジェオスミン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00001以下	0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00001以下	0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下	0.005
46	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下	0.0005
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	mg/L	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.3未満	3以下	0.3
48	pH値	—	7.2	7.3	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	5.8～8.6	-
49	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	-
50	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	-
51	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下	0.5
52	濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下	0.2
-	指標菌（大腸菌（定量法））	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	1.8
-	指標菌（嫌気性芽胞菌（定量法））	CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	0
-	遊離残留塩素（採水時）	mg/L	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.1以上	0.1

*1水質基準値：水質基準に関する省令（平成十五年五月三十日厚生労働省令第百一号）