

古賀市海津木苑運営委員会(令和4年度12月期) 会議録

1. 日時: 令和4年12月27日(火)15時30分 開会
2. 場所: 古賀市海津木苑 研修室

3. 出席委員(12名)

委員長	結城 弘明	副委員長	安武 正一
委員	智原 和子	委員	簗原 弘二
委員	吉住 長敏	委員	長崎 正幸
委員	三好 収	委員	三好 貴一
委員	長崎 裕治	委員	森 里子
委員	横田 昌宏	委員	小山 貴史

4. 欠席委員(2名)

内場 委員 足立 委員

5. 傍聴者数

なし

6. 事務局出席職員職氏名

環境課長	吉永 ゆかり	海津木苑長	吉田 義昭
海津木苑係長	国本 勝喜	海津木苑職員	古賀 仁尚

概要

15:30 開会

1. 古賀市あいさつ
2. 委員長あいさつ
3. 協議事項
 - 1) 会議録について(事務局より説明)
 - (1) 10月期会議録 資料.1
 - (2) 12月期会議録署名 (結城委員長・三好収委員)
【質疑・意見】なし

- 2) 海津木苑運営に関する実施状況について

・令和4年10月及び11月の処理状況について 資料.2

【質疑】

委員 : 10月の大腸菌群数だが9月は、30個以下なのに32個になっているが、何か原因があるのか。

【答弁】

海津木苑長 : 大腸菌群数というのは、処理槽でほぼ捕食され数字は上がってこないが、処理の状態で多少変わってくることがある。
なお、セキスイ保証値が3,000個以下ということで、32個という数値は大きな問題ではないと捉えている。

3) 令和4年度第2回臭気測定及び騒音・振動測定結果について 資料.3-1～3-4
【質疑・意見】なし

4) 海津木苑施設等啓発について 資料 4-1～4-2
【質疑・意見】なし

4. 報告事項

次期し尿処理施設について

・古賀市汚泥再生処理センター整備事業について 資料 5

【質疑】

委員 : 工事進捗率の予定が36%、実績が34.7%となっているが、地元として安心したいので、予定と実績が同じになる時期を分かる範囲でかまわないので教えてほしい。

【答弁】

海津木苑長 : 6月～7月の機械・機器の設置工事の時点で遅れを取り戻すことは可能であると業者から説明を受けている。

【質疑】

委員 : 海津木苑の竣工時に建設経緯や、施設の概要等を後世に残すために石碑等で現地に記すべきではないか。

【質疑】

副委員長： 竣工後に人権啓発を行っていく上で、小学生や一般市民も来苑すると思うので、海津木苑についての内容をしっかりと残すべきではないか。

【答弁】

環境課長： 石碑等で残すというのは予定していないが、パンフレットは5,000部作成し竣工式等で配布する予定である。歴史や経緯を纏めるというものは、別途、並行して検討して進めて行きたい。

【質疑】

委員： 今、安価でいい物も沢山あるので、半永久的なものを現地に残してほしい。

【質疑】

副委員長： 地元も協力するので一緒に考えていただければと思う。

【答弁】

環境課長： 今いただいたご意見を参考にして、新しい汚泥再生処理センターにお立ち寄りいただいたときに目に留まる何かができるように、地元の方々とも協議をしながら並行して検討させていただきたい。

16時20分 閉会

以上

この会議録が正確であることを証明するため、会議録署名人として次に署名捺印する。

令和5年 月 日

委員長

印

委員長の指名する出席委員

印