

2022（令和4）年度 処理状況及び維持管理費（10月～11月）

海津木苑

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	平均	前年度 平均値
		単位	項目															
搬入量	し尿	kℓ/月		404.7	394.5	383.4	360.2	385.0	384.4	390.0	375.8					3,078.0	384.8	397.2
	浄化槽汚泥	kℓ/月		329.5	299.4	297.3	292.0	226.4	367.1	320.0	250.8					2,382.5	297.8	300.2
	農集汚泥	kℓ/月		300.0	300.0	300.0	310.0	290.0	300.0	290.0	290.0					2,380.0	297.5	290.8
	合計	kℓ/月		1,034.2	993.9	980.7	962.2	901.4	1,051.5	1,000.0	916.6					7,840.5	980.1	988.3
	搬入日数	日		20	19	22	20	21	20	20	20					162	20.3	19.9
処理量		kℓ/月		1,151.3	1,035.4	1,000.1	968.5	977.2	1,028.2	985.1	985.0					8,130.8	1,016.4	1,013.9
		kℓ/日		38.4	33.4	33.3	31.2	31.5	34.3	31.8	32.8					—	33.3	32.2
	能力に対する割合	%		57.3	49.9	49.8	46.6	47.0	51.2	47.4	49.0					—	49.8	48.1
放流水		m ³ /月		1,126.0	1,031.0	1,013.0	973.0	989.0	1,019.0	951.0	※ 950.5					※ 8,052.5	※ 1,006.6	1,031.4
		円/月		261,669	238,256	234,094	224,469	228,161	235,109	219,421	※ 219,305					※ 1,860,484	※ 232,561	238,549
電力		kwh/月		50,960	46,008	46,452	46,070	46,493	46,431	42,694	42,529					367,637	45,955	45,230
		円/月		825,965	768,251	798,478	848,455	901,755	938,130	880,208	901,163					6,862,405	857,801	664,832
水道使用		m ³ /月		260.0	261.0	254.0	282.0	283.0	185.0	192.0	※ 184.9					※ 1,901.9	※ 237.7	244.3
		円/月		79,302	79,470	77,340	86,292	86,738	54,970	57,050	※ 54,940					※ 576,102	※ 72,013	74,201
				3月・4月按分	5・6月按分	5・6月按分	7・8月按分	7・8月按分	9・10月按分	9・10月按分	11・12月按分							
薬品料金		円/月		540,554	555,745	472,227	573,909	524,842	564,360	511,343	480,824					4,223,804	527,976	614,512
清掃工場	汚泥搬出量	t/月		36.84	26.17	25.89	26.73	29.70	4.18	14.06	12.13					175.70	21.96	27.35
	し渣搬出量	t/月		2.27	2.22	1.66	1.12	0.82	0.74	1.08	1.20					11.11	1.39	1.76
	計	t/月		39.11	28.39	27.55	27.85	30.52	4.92	15.14	13.33					186.81	23.35	29.11
	清掃工場料金	円/月		586,650	425,850	413,250	417,750	457,800	73,800	227,100	199,950					2,802,150	350,269	436,688
汚泥運搬料		円/月		239,091	169,843	168,026	173,477	192,753	27,128	91,249	78,723					1,140,290	142,536	177,528
合計		円/月		2,533,231	2,237,415	2,163,415	2,324,352	2,392,049	1,893,497	1,986,371	※ 1,934,905					※ 17,465,235	※ 2,183,154	2,206,309
1kℓ 当たり費用		円/kℓ		2,200	2,161	2,163	2,400	2,448	1,842	2,016	※ 1,964						※ 2,148	2,176

※暫定数値

2022（令和4）年度 薬品使用状況（10月～11月）

海津木苑

用途	品名	単位	比重	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	平均	前年度 平均値
脱臭用	苛性ソーダ	kg/月	1.5	1,185	1,200	1,230	1,305	1,335	1,515	1,050	975					9,795	1,224.4	1,364.2
		円/月	59.40	70,389	71,280	73,062	77,517	79,299	89,991	62,370	57,915					581,823	72,728	73,528
	次亜塩素酸 ソーダ	kg/月	1.15	259.0	815.0	247.0	650.0	258.0	391.0	656.0	104.0					3,380	422.5	641.1
		円/月	64.80	16,783	52,812	16,005	42,120	16,718	25,336	42,508	6,739					219,021	27,378	40,160
	硫酸	kg/月	1.6	19.2	14.4	19.2	27.2	38.4	41.6	22.4	35.2					217.6	27.2	28.7
		円/月	77.55	1,488	1,116	1,488	2,109	2,977	3,226	1,737	2,729					16,870	2,109	2,065
	活性炭※	kg/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1,500	—	—
		円/月	550.00													839,850	—	—
水処理用	メタノール	kg/月	0.8	1,516	1,685	1,121	1,607	1,665	1,819	1,863	2,155					13,431	1,678.9	1,306.7
		円/月	88.00	133,408	148,297	98,630	141,416	146,502	160,089	163,908	189,666					1,181,916	147,740	109,238
	ポリテツE	kg/月	1.5	2,190	1,935	2,160	2,175	2,085	2,925	2,295	2,025					17,790	2,223.8	2,711.3
		円/月	88.00	192,720	170,280	190,080	191,400	183,480	257,400	201,960	178,200					1,565,520	195,690	223,678
	高分子 (凝集槽)	kg/月	—	5.9	7.5	6.1	7.0	6.6	12.1	7.4	6.8					59.4	7.4	7.9
		円/月	704.00	4,153	5,280	4,294	4,928	4,646	8,518	5,209	4,787					41,815	5,227	5,056
汚泥脱 水用	ポリテツ	kg/月	1.5	1,485	1,335	1,010	1,440	1,095	225	240	390					7,220	902.5	1,064.2
		円/月	57.20	84,942	76,362	57,772	82,368	62,634	12,870	13,728	22,308					412,984	51,623	55,017
	高分子 (汚泥脱水)	kg/月	—	63.5	52.5	53.5	55.5	49.5	12.0	34.5	32.0					353.0	44.1	65.9
		円/月	577.50	36,671	30,318	30,896	32,051	28,586	6,930	19,923	18,480					203,855	25,482	35,782
合 計 (円/月)				540,554	555,745	472,227	573,909	524,842	564,360	511,343	480,824					4,223,804	527,976	614,512

※ 活性炭＝ 月入替

2022（令和4）年度 放流水水質試験及び臭気・騒音・振動検査結果（10月～11月）

放流水水質検査結果（表.1）

放流水水質検査測定機関：（株）静環検査センター

項目	単位	定量	廃棄物	セキスイ	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	前年度 平均値
		下限値	処理法	保証値														
浮遊物質（SS）	mg/l	1	70以下	30以下	6.0	3.0	7.0	7.0	9.0	13.0	4.0	6.0					6.9	5.0
BOD	mg/l	0.5	20以下	15以下	1.3	1.7	1.1	1.3	1.0	1.5	1.0	1.2					1.3	1.1
COD	mg/l	0.5	—	40以下	24.0	21.0	25.0	23.0	27.0	32.0	24.0	27.0					25.4	23.3
全窒素	mg/l	0.6	—	10以下	7.3	5.5	5.9	8.6	8.2	6.7	5.2	4.4					6.5	4.9
アンモニア体窒素	mg/l	0.5	—	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満					0.52	0.5未満
塩化物イオン	mg/l	0.1	—	—	410	400	420	410	380	380	330	380					389	458
全りん	mg/l	0.06	—	2	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08	0.09	0.13	0.09	0.06未満					0.07	0.06
大腸菌群数	個/cm ³	30	3,000以下	3,000以下	30個以下	40	30個以下	30個以下	30個以下	30個以下	32	30個以下					31.5	30以下
色度	度	1	—	150以下	41	32	49	53	51	50	58	47					48	51

臭気測定結果（表.2） 海津木苑し尿処理施設に関する協定書第2・7・8・9条に基づく測定（表.2・表.3・表.4）

項目	単位	定量下限値	協定値	1回目	2回目	3回目
アンモニア	ppm	0.1未満	1以下	0.1未満	0.1未満	
メチルメルカプタン	ppm	0.0002未満	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	
硫化水素	ppm	0.002未満	0.02以下	0.002未満	0.002未満	
硫化メチル	ppm	0.001未満	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
二硫化メチル	ppm	0.0009未満	—	0.0009未満	0.0009未満	
測定日				7月21日	11月8日	
採取時間				9:57	9:59	
天候				曇り	晴れ	
気温				℃	33.6℃	17.9℃
風向					南南西	南南西
風速				m/s	1.2m/S	0.5m/S

騒音測定結果（表.3）

測定地点	協定値	測定結果
NO.1	d 昼	50
NO.2	B 間	45
NO.3	以 6	45
NO.4	下 0	47
測定日		11月8日

臭気・騒音・振動

測定機関
（株）静環検査センター

振動測定結果（表.4）

測定地点	協定値	測定結果
NO.1	d 昼	30未満
NO.2	B 間	30未満
NO.3	以 6	30未満
NO.4	下 0	30未満
測定日		11月8日